

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme
nach AGFW Arbeitsblatt FW 309-1
(Stand: Mai 2014)

für das Wärmenetz "Rottweil-Hausen"

in 78628 RW-Hausen
der Energieversorgung Rottweil GmbH & Co. KG



Primärenergiefaktor Fernwärme für Endverbraucher

$$f_{p,FW} = 0,00$$

Anteil der in **Kraft-Wärme-Kopplung** erzeugten Wärme = **84,4 %**
Anteil regenerativer Energie an Gesamt-Wärmeerzeugung = **67,6 %**

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 31.03.2026

Die Berechnung erfolgte auf Basis der Betriebsdaten der Jahre 2012 - 2014.

Bei Änderungen der Anlagenkonfiguration oder des Energieträgermixes der betrachteten Anlage, die eine wesentliche Erhöhung des Primärenergiefaktors bewirken, ist mit den Bilanzdaten des Folgejahres unverzüglich der Primärenergiefaktor neu zu berechnen und zu bescheinigen.

Rottweil, 01.04.2016

ausgestellt durch:
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Boll
geprüfter Gutachter AGFW
(fp-Gutachter Reg. Nr. AGFW-FW609-225)