

ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE ERDGASNETZDATEN

Länge des Gasleitungsnetzes einschl. Hausanschlussleitungen	
Stand 31.12.2025	
Hochdrucknetz	26,9 km
Mitteldrucknetz	287,1 km
Niederdrucknetz	85,8 km
Gesamt	399,8 km
Ein- und Ausspeisepunkte	
Stand 31.12.2025	
Ausspeisepunkte HD	1
Ausspeisepunkte MD	7.921
Ausspeisepunkte ND	4.011
Gesamt	11.932
Netzkopplungspunkte	
Netzkopplungspunkte Rottweil Gaswerk	
ETSO/EIC-Code	37Z000000001225V
Vorgelagertes Netz	terraneis bw GmbH
Maximale Kapazität	4.000 m³/h
Netzkopplungspunkt Rottweil Süd	
ETSO/EIC-Code	37Z000000001226T
Vorgelagertes Netz	terraneis bw GmbH
Maximale Kapazität	9.047 m³/h
Netzkopplungspunkt Spaichingen	
ETSO/EIC-Code	37Z000000001224X
Vorgelagertes Netz	terraneis bw GmbH
Maximale Kapazität	3.800 m³/h
Netzkopplungspunkt Deißlingen 2	
ETSO/EIC-Code	37Z000000007341-
Vorgelagertes Netz	terraneis bw GmbH
Maximale Kapazität	100 m³/h
Netzkopplungspunkt Zepfenhan 2 (Sonthof)	
ETSO/EIC-Code	37Z0000000074975
Vorgelagertes Netz	terraneis bw GmbH
Maximale Kapazität	100 m³/h
Gasbeschaffenheit	
Erdgas H nach DVGW Arbeitsblatt G260	11,467 kWh/m³
Leitungsdurchmesser / ab 16 bar	
Im Gasnetz der ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH & Co. KG sind keine Leitungen mit einem Nenndruck > 16 bar vorhanden.	